

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 170 000 złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania: „**Zakup i dostawa wodomierzy**” – RGN.2600.8.2026 z dnia 05.02.2026 r.

- 1) Pytanie: Czy Zamawiający posiada system do zdalnego odczytu wodomierzy oraz niezbędny sprzęt inkasencki, a jeśli tak – prosimy o podanie nazwy stosownego systemu radiowego?

Odp.: Zamawiający posiada system zdalnego odczytu LibraRS firmy METERING Anna Moder SP. z o.o. wraz z niezbędnym sprzętem inkasenckim.

- 2) Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza dla wodomierza DN15 przepływ nominalny 2,5 m³/h przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów (MID R100H/R63V, długość montażowa, ciśnienie robocze, itp.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dla wodomierza DN15 przepływ nominalny 2,5m³/h przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

BUKMISTRZ
Mariusz Zając