

RGN.271.6.2020

Łaszczów, dn. 27.01.2021r.

Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w gminie Łaszczów” .

W związku ze złożonymi zapytaniami do SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Łaszczów zgodnie z art. 38 ust. 2 udziela poniżej dodatkowych wyjaśnień do zgłoszonych zapytań.

1. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W tym zadaniu podane moce falowników o konkretnej mocy wyjściowej (w tabelach zbiorczych instalacji) praktycznie ogranicza wybór do jednego producenta falowników. Prosimy o dopuszczenie doboru inwerterów do mocy generatora PV w większych zakresach np. od 100 do 120 % mocy PV . Same moce instalacji mogą być większe niż te wskazane z racji użycia mocniejszych modułów (co dopuszcza zamawiający) i tym bardziej niezasadne jest narzucanie konkretnych mocy falowników.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dobór inwerterów do mocy generatora PV w zakresie od 100% do 120 % mocy PV. Wartości wskazane w dokumentacji technicznej są tylko wskazaniem przykładowej mocy falowników.

BURMISTRZ

Aleksandra Pietrasz